



# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Município de Pau dos Ferros  
Município de Pau dos Ferros

Registro de Preços Eletrônico - 620230082/2023- 2ª CHAMADA

## Resultado da Homologação

0001 - 0013372 - GERADOR A DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 192/211 KVAS, com no mínimo as seguintes especificações - Grupo Gerador Estacionário à Diesel na potência mínima de 192 / 211 KVA (regime de operação contínuo / Stand-By). Possui disjuntor tripolar de proteção mecânica, proteção contra curto circuito, corrente máxima e inversão de fases. Possui painel digital e quadro de transferência automática. Possui sistema de partida elétrica a 12 Vcc e com regulador automático de tensão (AVR). Possui alternador com fator de potência 0,8, Trifásico, na tensão 220/127 V, 60 Hz, 4 polos, tipo BRUSHLESS, reconectável em 220/380 ou 440 v e com aceso ao neutro. Possui motor a diesel a 1.800 RPM, refrigerado água (Radiador), no mínimo 5 cilindros em linha, governador mecânico de velocidade. Possui tanque acoplado na base com autonomia mínima de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Possui isolamento acústico com pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 dB(A). Deve acompanhar: sistema de pré-aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na base. - LGL66 - Valor Referência: 130.100,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ECOMOTOR REMANUFATURA DE MOTORES E PECAS EIRELI	LGL66	1,00 Unidade	123.300,00	123.300,00	Homologado em 22/03/2024 12:26:41 Por: Marianna Almeida Nascimento

Marianna Almeida Nascimento  
Autoridade Competente

